北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/26 00:00:00.00	51.91	0.15	7.41	10.09
2019/11/26 01:00:00.00	13.41	0.11	7.42	5.64
2019/11/26 02:00:00.00	13.34	0.11	7.43	4.55
2019/11/26 03:00:00.00	10.10	0.11	7.33	9.39
2019/11/26 04:00:00.00	11.27	0.49	7.30	10.33
2019/11/26 05:00:00.00	66.89	0.62	7.37	9.38
2019/11/26 06:00:00.00	65.71	0.26	7.39	7.85
2019/11/26 07:00:00.00	15.96	0.14	7.38	7.29
2019/11/26 08:00:00.00	15.84	0.12	7.38	7.13
2019/11/26 09:00:00.00	10.61	0.11	7.44	2.63
2019/11/26 10:00:00.00	10.58	0.09	7.47	5.81
2019/11/26 11:00:00.00	9.25	0.08	7.34	9.92
2019/11/26 12:00:00.00	9.22	0.10	7.37	10.25
2019/11/26 13:00:00.00	7.64	0.10	7.38	11.49
2019/11/26 14:00:00.00	7.70	0.10	7.38	11.66
2019/11/26 15:00:00.00	10.27	0.10	7.40	10.66
2019/11/26 16:00:00.00	10.25	0.10	7.41	9.13
2019/11/26 17:00:00.00	9.34	0.09	7.45	3.28
2019/11/26 18:00:00.00	9.39	0.10	7.40	8.33
2019/11/26 19:00:00.00	11.63	0.10	7.34	11.08
2019/11/26 20:00:00.00	11.68	0.10	7.36	11.79
2019/11/26 21:00:00.00	13.67	0.10	7.38	11.02
2019/11/26 22:00:00.00	13.61	0.09	7.39	10.78
2019/11/26 23:00:00.00	11.29	0.09	7.37	12.34
最大值	66.89	0.62	7.47	12.34
最小值	7.64	0.08	7.30	2.63
平均值	17.52	0.15	7.39	8.83
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				