北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/27 00:00:00.00	11.54	0.14	7.36	13.75
2019/11/27 01:00:00.00	21.31	0.16	7.37	13.20
2019/11/27 02:00:00.00	26.15	1.21	7.33	13.06
2019/11/27 03:00:00.00	220.63	1.56	7.37	12.60
2019/11/27 04:00:00.00	215.97	0.63	7.38	12.53
2019/11/27 05:00:00.00	25.64	0.31	7.39	12.41
2019/11/27 06:00:00.00	25.43	0.21	7.39	9.18
2019/11/27 07:00:00.00	16.81	0.18	7.41	3.72
2019/11/27 08:00:00.00	16.72	0.18	7.50	1.67
2019/11/27 09:00:00.00	13.07	0.18	7.61	1.09
2019/11/27 10:00:00.00	13.07	0.14	7.69	0.84
2019/11/27 11:00:00.00	12.82	0.13	7.75	0.69
2019/11/27 12:00:00.00	12.89	0.13	7.74	1.77
2019/11/27 13:00:00.00	15.79	0.13	7.57	3.30
2019/11/27 14:00:00.00	15.66	0.09	7.38	6.80
2019/11/27 15:00:00.00	9.00	0.07	7.34	8.60
2019/11/27 16:00:00.00	8.95	0.07	7.37	7.69
2019/11/27 17:00:00.00	6.28	0.07	7.39	4.19
2019/11/27 18:00:00.00	6.26	0.07	7.36	8.17
2019/11/27 19:00:00.00	5.09	0.07	7.35	12.07
2019/11/27 20:00:00.00	5.20	0.11	7.35	13.85
2019/11/27 21:00:00.00	10.27	0.12	7.36	13.36
2019/11/27 22:00:00.00	10.51	0.14	7.40	12.11
2019/11/27 23:00:00.00	22.50	0.15	7.41	9.95
最大值	220.63	1.56	7.75	13.85
最小值	5.09	0.07	7.33	0.69
平均值	31.15	0.26	7.44	8.19
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				