北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/28 00:00:00.00	22.24		0.12	7.39	8.37
2019/11/28 01:00:00.00	9.34		0.11	7.38	4.63
2019/11/28 02:00:00.00	9.29		0.10	7.48	1.95
2019/11/28 03:00:00.00	6.79		0.10	7.59	1.15
2019/11/28 04:00:00.00	6.81		0.10	7.68	1.01
2019/11/28 05:00:00.00	8.06		0.10	7.73	0.89
2019/11/28 06:00:00.00	8.10		0.10	7.79	0.68
2019/11/28 07:00:00.00	9.59		0.10	7.84	0.64
2019/11/28 08:00:00.00	9.61		0.10	7.87	0.69
2019/11/28 09:00:00.00	10.53		0.10	7.90	0.69
2019/11/28 10:00:00.00	10.55		0.09	7.83	3.31
2019/11/28 11:00:00.00	11.55		0.09	7.45	8.66
2019/11/28 12:00:00.00	11.50		0.07	7.37	9.75
2019/11/28 13:00:00.00	9.59		0.06	7.37	10.56
2019/11/28 14:00:00.00	9.57		0.06	7.36	10.37
2019/11/28 15:00:00.00	8.83		0.09	7.36	8.41
2019/11/28 16:00:00.00	8.77		0.09	7.39	4.44
2019/11/28 17:00:00.00	6.45		0.08	7.36	8.62
2019/11/28 18:00:00.00	6.43		0.36	7.38	10.26
2019/11/28 19:00:00.00	5.77		0.45	7.38	11.90
2019/11/28 20:00:00.00	8.12		0.91	7.26	14.01
2019/11/28 21:00:00.00	114.35		1.07	7.31	11.18
2019/11/28 22:00:00.00	113.30		1.11	7.37	11.74
2019/11/28 23:00:00.00	68.68		1.12	7.40	10.48
最大值	114.35		1.12	7.90	14.01
最小值	5.77		0.06	7.26	0.64
平均值	20.58		0.28	7.51	6.43
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					