北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/30 00:00:00.00	7.77	0.05	7.38	5.04
2019/11/30 01:00:00.00	6.11	0.05	7.37	5.85
2019/11/30 02:00:00.00	6.11	0.05	7.36	6.15
2019/11/30 03:00:00.00	6.11	0.05	7.35	6.94
2019/11/30 04:00:00.00	6.11	0.05	7.36	6.13
2019/11/30 05:00:00.00	5.86	0.05	7.37	4.68
2019/11/30 06:00:00.00	5.84	0.04	7.39	4.00
2019/11/30 07:00:00.00	4.92	0.04	7.44	2.95
2019/11/30 08:00:00.00	4.92	0.04	7.52	1.77
2019/11/30 09:00:00.00	4.75	0.04	7.60	1.29
2019/11/30 10:00:00.00	4.82	0.06	7.50	5.71
2019/11/30 11:00:00.00	7.72	0.06	7.35	10.12
2019/11/30 12:00:00.00	7.69	0.06	7.36	11.28
2019/11/30 13:00:00.00	6.20	0.05	7.38	11.14
2019/11/30 14:00:00.00	6.21	0.06	7.38	10.93
2019/11/30 15:00:00.00	6.62	0.06	7.41	12.97
2019/11/30 16:00:00.00	6.77	0.06	7.58	2.87
2019/11/30 17:00:00.00	13.07	0.07	7.74	8.76
2019/11/30 18:00:00.00	12.96	0.05	7.78	4.93
2019/11/30 19:00:00.00	8.49	0.05	7.73	9.26
2019/11/30 20:00:00.00	8.45	0.05	7.76	2.09
2019/11/30 21:00:00.00	6.62	0.05	7.70	9.71
2019/11/30 22:00:00.00	6.57	0.05	7.68	6.65
2019/11/30 23:00:00.00	4.50	0.05	7.40	4.62
最大值	13.07	0.07	7.78	12.97
最小值	4.50	0.04	7.35	1.29
平均值	6.88	0.05	7.50	6.49
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				