北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/02 00:00:00.00	7.02	0.04	7.38	6.59
2019/12/02 01:00:00.00	10.36	0.04	7.38	5.59
2019/12/02 02:00:00.00	10.34	0.05	7.39	4.74
2019/12/02 03:00:00.00	9.25	0.05	7.40	4.36
2019/12/02 04:00:00.00	9.21	0.04	7.39	4.83
2019/12/02 05:00:00.00	6.79	0.04	7.39	5.06
2019/12/02 06:00:00.00	6.77	0.05	7.38	5.04
2019/12/02 07:00:00.00	5.77	0.05	7.38	4.45
2019/12/02 08:00:00.00	5.69	0.04	7.40	3.46
2019/12/02 09:00:00.00	1.87	0.04	7.49	1.09
2019/12/02 10:00:00.00	1.85	0.02	7.52	3.17
2019/12/02 11:00:00.00	1.02	0.02	7.40	7.57
2019/12/02 12:00:00.00	1.02	0.03	7.31	14.80
2019/12/02 13:00:00.00	1.60	0.03	7.36	8.12
2019/12/02 14:00:00.00	1.80	0.03	7.36	7.11
2019/12/02 15:00:00.00	6.28	0.03	7.37	5.82
2019/12/02 16:00:00.00	6.19	0.02	7.38	6.46
2019/12/02 17:00:00.00	2.21	0.02	7.41	2.95
2019/12/02 18:00:00.00	2.16	0.03	7.53	0.35
2019/12/02 19:00:00.00	0.17	0.03	7.55	3.98
2019/12/02 20:00:00.00	0.17	0.06	7.40	8.16
2019/12/02 21:00:00.00	0.08	0.07	7.38	7.71
2019/12/02 22:00:00.00	0.11	0.05	7.37	6.90
2019/12/02 23:00:00.00	1.29	0.04	7.37	6.15

最大值	10.36	0.07	7.55	14.80
最小值	0.08	0.02	7.31	0.35
平均值	4.13	0.04	7.40	5.60
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				