北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12/04 00:00:00.00 | 6.83 | 0.07 | 7.29 | 7.57 |
| 2019/12/04 01:00:00.00 | 19.86 | 0.07 | 7.30 | 7.08 |
| 2019/12/04 02:00:00.00 | 19.58 | 0.06 | 7.29 | 6.85 |
| 2019/12/04 03:00:00.00 | 8.40 | 0.05 | 7.30 | 7.02 |
| 2019/12/04 04:00:00.00 | 8.35 | 0.04 | 7.30 | 6.71 |
| 2019/12/04 05:00:00.00 | 6.01 | 0.04 | 7.32 | 4.20 |
| 2019/12/04 06:00:00.00 | 6.06 | 0.04 | 7.37 | 2.41 |
| 2019/12/04 07:00:00.00 | 3.99 | 0.04 | 7.46 | 1.25 |
| 2019/12/04 08:00:00.00 | 3.95 | 0.03 | 7.56 | 0.70 |
| 2019/12/04 09:00:00.00 | 2.46 | 0.03 | 7.66 | 0.46 |
| 2019/12/04 10:00:00.00 | 2.43 | 0.01 | 7.68 | 2.52 |
| 2019/12/04 11:00:00.00 | 1.02 | 0.01 | 7.39 | 8.83 |
| 2019/12/04 12:00:00.00 | 1.17 | 0.02 | 7.33 | 9.84 |
| 2019/12/04 13:00:00.00 | 7.47 | 0.03 | 7.31 | 9.57 |
| 2019/12/04 14:00:00.00 | 7.78 | 0.03 | 7.28 | 8.94 |
| 2019/12/04 15:00:00.00 | 20.88 | 0.03 | 7.28 | 8.53 |
| 2019/12/04 16:00:00.00 | 20.51 | 0.12 | 7.28 | 8.38 |
| 2019/12/04 17:00:00.00 | 5.94 | 0.15 | 7.30 | 3.61 |
| 2019/12/04 18:00:00.00 | 5.94 | 0.08 | 7.38 | 2.18 |
| 2019/12/04 19:00:00.00 | 5.69 | 0.06 | 7.31 | 8.98 |
| 2019/12/04 20:00:00.00 | 6.28 | 0.15 | 7.29 | 10.86 |
| 2019/12/04 21:00:00.00 | 41.60 | 0.17 | 7.31 | 11.15 |
| 2019/12/04 22:00:00.00 | 40.92 | 0.09 | 7.33 | 10.96 |
| 2019/12/04 23:00:00.00 | 10.61 | 0.06 | 7.36 | 10.84 |
| **最大值** | 41.60 | 0.17 | 7.68 | 11.15 |
| **最小值** | 1.02 | 0.01 | 7.28 | 0.46 |
| **平均值** | 10.99 | 0.06 | 7.36 | 6.64 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |