北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/06 00:00:00.00	20.28	0.10	7.41	7.51
2019/12/06 01:00:00.00	22.36	0.11	7.44	2.15
2019/12/06 02:00:00.00	22.28	0.10	7.54	0.68
2019/12/06 03:00:00.00	19.65	0.10	7.65	0.25
2019/12/06 04:00:00.00	19.54	0.07	7.74	0.15
2019/12/06 05:00:00.00	16.02	0.06	7.81	0.17
2019/12/06 06:00:00.00	16.25	0.06	7.87	0.16
2019/12/06 07:00:00.00	14.78	0.06	7.91	0.10
2019/12/06 08:00:00.00	14.77	0.06	7.95	0.11
2019/12/06 09:00:00.00	14.54	0.05	7.98	0.49
2019/12/06 10:00:00.00	14.57	0.06	7.59	7.22
2019/12/06 11:00:00.00	15.50	0.06	7.37	9.68
2019/12/06 12:00:00.00	17.12	0.13	7.35	10.13
2019/12/06 13:00:00.00	69.09	0.15	7.35	9.86
2019/12/06 14:00:00.00	67.69	0.10	7.32	11.75
2019/12/06 15:00:00.00	26.12	0.08	7.34	11.60
2019/12/06 16:00:00.00	26.46	0.08	7.34	8.16
2019/12/06 17:00:00.00	36.10	0.08	7.39	2.52
2019/12/06 18:00:00.00	35.49	0.06	7.44	4.52
2019/12/06 19:00:00.00	17.25	0.06	7.36	9.12
2019/12/06 20:00:00.00	18.55	0.06	7.27	9.69
2019/12/06 21:00:00.00	57.27	0.06	7.27	10.51
2019/12/06 22:00:00.00	60.86	1.74	7.31	10.41
2019/12/06 23:00:00.00	171.89	2.32	7.36	8.68
最大值	171.89	2.32	7.98	11.75
最小值	14.54	0.05	7.27	0.10
平均值	33.93	0.24	7.51	5.65
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				