北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/08 00:00:00.00	160.97		1.49	7.34	6.62
2019/12/08 01:00:00.00	69.09		1.43	7.33	5.70
2019/12/08 02:00:00.00	67.52		1.19	7.32	5.05
2019/12/08 03:00:00.00	22.84		1.11	7.36	2.69
2019/12/08 04:00:00.00	22.81		0.96	7.49	0.71
2019/12/08 05:00:00.00	21.52		0.91	7.63	0.25
2019/12/08 06:00:00.00	21.96		0.81	7.74	0.21
2019/12/08 07:00:00.00	24.20		0.78	7.80	0.22
2019/12/08 08:00:00.00	24.25		0.75	7.86	0.22
2019/12/08 09:00:00.00	25.80		0.74	7.62	5.69
2019/12/08 10:00:00.00	25.78		0.35	7.35	9.50
2019/12/08 11:00:00.00	25.24		0.22	7.36	10.41
2019/12/08 12:00:00.00	25.46		0.71	7.37	10.46
2019/12/08 13:00:00.00	32.43		0.87	7.39	10.65
2019/12/08 14:00:00.00	32.02		0.29	7.40	10.64
2019/12/08 15:00:00.00	19.25		0.09	7.41	9.04
2019/12/08 16:00:00.00	20.18		0.11	7.42	3.09
2019/12/08 17:00:00.00	48.72		0.12	7.51	1.85
2019/12/08 18:00:00.00	47.86		0.14	7.50	1.79
2019/12/08 19:00:00.00	21.25		0.15	7.61	0.55
2019/12/08 20:00:00.00	21.17		0.13	7.72	0.24
2019/12/08 21:00:00.00	18.61		0.13	7.80	0.19
2019/12/08 22:00:00.00	18.72		0.15	7.87	0.19
2019/12/08 23:00:00.00	22.28		0.16	7.88	0.20
最大值	160.97		1.49	7.88	10.65
最小值	18.61		0.09	7.32	0.19
平均值	35.00		0.58	7.54	4.01
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					