北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/11 00:00:00.00	1000.00		2.35	7.34	0.00
2019/12/11 01:00:00.00	1000.00		2.35	7.36	0.00
2019/12/11 02:00:00.00	1000.00		2.35	7.37	4.92
2019/12/11 03:00:00.00	1000.00		2.35	7.36	48.19
2019/12/11 04:00:00.00	1000.00		2.35	7.36	20.74
2019/12/11 05:00:00.00	1000.00		2.35	7.36	7.36
2019/12/11 06:00:00.00	1000.00		2.35	7.35	4.10
2019/12/11 07:00:00.00	1000.00		2.35	7.34	0.25
2019/12/11 08:00:00.00	1000.00		2.35	7.39	1.89
2019/12/11 09:00:00.00	1000.00		2.35	7.36	20.90
2019/12/11 10:00:00.00	1000.00		2.19	7.28	42.79
2019/12/11 11:00:00.00	583.33		0.87	7.45	58.22
2019/12/11 12:00:00.00	912.42		6.50	7.53	62.13
2019/12/11 13:00:00.00	730.77		7.65	7.59	0.00
2019/12/11 14:00:00.00	721.91		9.57	7.62	0.00
2019/12/11 15:00:00.00	312.65		10.22	7.64	0.29
2019/12/11 16:00:00.00	310.89		15.07	7.64	0.11
2019/12/11 17:00:00.00	239.04		16.71	7.64	0.05
2019/12/11 18:00:00.00	238.93		16.63	7.61	0.00
2019/12/11 19:00:00.00	234.30		16.60	7.59	0.00
2019/12/11 20:00:00.00	233.93		16.72	7.56	0.00
2019/12/11 21:00:00.00	215.42		16.76	7.54	0.00
2019/12/11 22:00:00.00	215.44		16.68	7.54	0.00
2019/12/11 23:00:00.00	216.75		16.65	7.54	0.00
最大值	1000.00		16.76	7.64	62.13
最小值	215.42		0.87	7.28	0.00
平均值	673.57		8.01	7.47	11.33
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					