北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/14 00:00:00.00	111.79		1.52	6.99	0.00
2019/12/14 01:00:00.00	111.79		1.52	6.97	0.00
2019/12/14 02:00:00.00	111.79		1.52	6.96	6.25
2019/12/14 03:00:00.00	111.79		1.52	6.96	64.89
2019/12/14 04:00:00.00	111.79		1.52	6.94	54.46
2019/12/14 05:00:00.00	111.79		1.52	6.92	32.86
2019/12/14 06:00:00.00	111.79		1.52	6.91	5.16
2019/12/14 07:00:00.00	111.79		1.52	6.90	0.00
2019/12/14 08:00:00.00	111.79		1.52	6.89	0.00
2019/12/14 09:00:00.00	111.79		1.52	6.87	0.61
2019/12/14 10:00:00.00	111.79		1.52	6.84	5.30
2019/12/14 11:00:00.00	111.79		1.52	6.82	7.68
2019/12/14 12:00:00.00	111.79		1.52	6.80	8.25
2019/12/14 13:00:00.00	111.79		1.52	6.78	8.07
2019/12/14 14:00:00.00	111.79		1.52	6.76	7.68
2019/12/14 15:00:00.00	111.79		1.52	6.73	7.48
2019/12/14 16:00:00.00	111.79		1.52	6.73	6.63
2019/12/14 17:00:00.00	111.79		1.52	6.74	1.83
2019/12/14 18:00:00.00	111.79		1.52	6.74	0.23
2019/12/14 19:00:00.00	111.79		1.52	6.74	4.64
2019/12/14 20:00:00.00	111.79		1.52	6.74	6.81
2019/12/14 21:00:00.00	111.79		1.52	6.73	7.05
2019/12/14 22:00:00.00	111.79		1.52	6.72	6.87
2019/12/14 23:00:00.00	111.79		1.52	6.72	6.88
最大值	111.79		1.52	6.99	64.89
最小值	111.79		1.52	6.72	0.00
平均值	111.79		1.52	6.83	10.40
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					