北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/15 00:00:00.00	111.79		1.52	6.72	6.80
2019/12/15 01:00:00.00	111.79		1.52	6.72	5.15
2019/12/15 02:00:00.00	111.79		1.52	6.71	0.90
2019/12/15 03:00:00.00	111.79		1.52	6.71	0.02
2019/12/15 04:00:00.00	111.79		1.52	6.71	0.00
2019/12/15 05:00:00.00	111.79		1.52	6.70	0.00
2019/12/15 06:00:00.00	111.79		1.52	6.69	0.00
2019/12/15 07:00:00.00	111.79		1.52	6.68	0.00
2019/12/15 08:00:00.00	111.79		1.52	6.68	0.00
2019/12/15 09:00:00.00	111.79		1.52	6.67	1.51
2019/12/15 10:00:00.00	111.79		1.52	6.66	6.64
2019/12/15 11:00:00.00	111.79		1.52	6.64	7.56
2019/12/15 12:00:00.00	111.79		1.52	6.63	7.47
2019/12/15 13:00:00.00	111.79		1.52	6.62	7.01
2019/12/15 14:00:00.00	111.79		1.52	6.61	3.72
2019/12/15 15:00:00.00	111.79		1.52	6.60	3.10
2019/12/15 16:00:00.00	111.79		1.52	6.61	0.02
2019/12/15 17:00:00.00	111.79		1.52	6.60	1.44
2019/12/15 18:00:00.00	111.79		1.52	6.60	6.40
2019/12/15 19:00:00.00	111.79		1.52	6.60	5.35
2019/12/15 20:00:00.00	111.79		1.52	7.02	4.79
2019/12/15 21:00:00.00	111.79		1.52	7.29	8.14
2019/12/15 22:00:00.00	111.79		1.52	7.27	8.25
2019/12/15 23:00:00.00	111.79		1.52	7.22	5.48
最大值	111.79		1.52	7.29	8.25
最小值	111.79		1.52	6.60	0.00
平均值	111.79		1.52	6.75	3.74
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					