北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/16 00:00:00.00	111.79		1.52	7.21	0.84
2019/12/16 01:00:00.00	111.79		1.52	7.19	0.00
2019/12/16 02:00:00.00	111.79		1.52	7.14	0.00
2019/12/16 03:00:00.00	111.79		1.52	7.11	0.00
2019/12/16 04:00:00.00	111.79		1.52	7.09	0.00
2019/12/16 05:00:00.00	111.79		1.52	7.05	0.00
2019/12/16 06:00:00.00	111.79		1.52	7.04	0.00
2019/12/16 07:00:00.00	111.79		1.52	7.02	0.00
2019/12/16 08:00:00.00	111.79		1.52	6.99	0.00
2019/12/16 09:00:00.00	111.79		1.52	6.97	0.00
2019/12/16 10:00:00.00	111.79		1.52	6.96	0.00
2019/12/16 11:00:00.00	111.79		1.52	6.94	4.82
2019/12/16 12:00:00.00	111.79		1.48	7.13	7.51
2019/12/16 13:00:00.00	193.71		0.19	7.33	7.78
2019/12/16 14:00:00.00	321.00		0.13	7.33	7.66
2019/12/16 15:00:00.00	135.41		0.10	7.33	6.69
2019/12/16 16:00:00.00	134.47		0.08	7.33	6.02
2019/12/16 17:00:00.00	106.96		0.07	7.32	3.99
2019/12/16 18:00:00.00	106.44		0.07	7.39	0.74
2019/12/16 19:00:00.00	91.41		0.07	7.34	6.09
2019/12/16 20:00:00.00	91.39		0.10	7.30	8.15
2019/12/16 21:00:00.00	90.82		0.11	7.30	8.12
2019/12/16 22:00:00.00	90.72		0.08	7.31	7.57
2019/12/16 23:00:00.00	87.41		0.07	7.30	4.63
最大值	321.00		1.52	7.39	8.15
最小值	87.41		0.07	6.94	0.00
平均值	120.96		0.87	7.18	3.36
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					