北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/17 00:00:00.00	87.12	0.06	7.36	0.77
2019/12/17 01:00:00.00	77.27	0.06	7.48	0.01
2019/12/17 02:00:00.00	77.42	0.07	7.58	0.00
2019/12/17 03:00:00.00	82.42	0.07	7.66	0.00
2019/12/17 04:00:00.00	82.18	0.07	7.73	0.00
2019/12/17 05:00:00.00	74.02	0.07	7.79	0.00
2019/12/17 06:00:00.00	74.03	0.04	7.83	0.00
2019/12/17 07:00:00.00	74.11	0.04	7.84	0.69
2019/12/17 08:00:00.00	74.59	0.12	7.44	5.93
2019/12/17 09:00:00.00	90.08	0.15	7.31	7.22
2019/12/17 10:00:00.00	90.06	0.11	7.28	9.31
2019/12/17 11:00:00.00	89.41	0.09	7.27	9.78
2019/12/17 12:00:00.00	90.19	0.10	7.26	7.57
2019/12/17 13:00:00.00	114.86	0.10	7.27	7.63
2019/12/17 14:00:00.00	115.57	0.08	7.28	7.73
2019/12/17 15:00:00.00	137.65	0.08	7.29	7.63
2019/12/17 16:00:00.00	135.76	0.05	7.30	4.41
2019/12/17 17:00:00.00	78.27	0.04	7.40	0.04
2019/12/17 18:00:00.00	78.18	0.05	7.45	3.07
2019/12/17 19:00:00.00	75.52	0.06	7.30	8.34
2019/12/17 20:00:00.00	75.31	0.11	7.31	8.42
2019/12/17 21:00:00.00	69.03	0.13	7.31	8.03
2019/12/17 22:00:00.00	68.88	0.10	7.31	7.58
2019/12/17 23:00:00.00	64.29	0.10	7.31	7.32
最大值	137.65	0.15	7.84	9.78
最小值	64.29	0.04	7.26	0.00
平均值	86.51	0.08	7.43	4.64
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				