北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/19 00:00:00.00	155.03		0.21	7.35	6.24
2019/12/19 01:00:00.00	56.31		0.19	7.33	5.63
2019/12/19 02:00:00.00	56.52		0.19	7.33	4.79
2019/12/19 03:00:00.00	64.29		0.19	7.34	4.01
2019/12/19 04:00:00.00	63.96		0.13	7.35	2.78
2019/12/19 05:00:00.00	52.15		0.11	7.36	2.33
2019/12/19 06:00:00.00	52.10		0.16	7.39	1.63
2019/12/19 07:00:00.00	50.65		0.18	7.43	0.57
2019/12/19 08:00:00.00	50.64		0.64	7.49	0.44
2019/12/19 09:00:00.00	50.15		0.79	7.53	0.65
2019/12/19 10:00:00.00	50.53		1.10	7.36	6.04
2019/12/19 11:00:00.00	62.46		1.21	7.32	6.40
2019/12/19 12:00:00.00	62.46		1.38	7.28	5.37
2019/12/19 13:00:00.00	62.46		1.45	7.24	4.48
2019/12/19 14:00:00.00	62.46		1.40	7.21	6.12
2019/12/19 15:00:00.00	62.46		1.39	7.19	8.29
2019/12/19 16:00:00.00	59.34		0.93	7.20	7.80
2019/12/19 17:00:00.00	46.85		0.36	7.24	2.26
2019/12/19 18:00:00.00	53.09		0.19	7.39	0.00
2019/12/19 19:00:00.00	62.20		0.13	7.45	1.96
2019/12/19 20:00:00.00	62.66		0.17	7.25	7.76
2019/12/19 21:00:00.00	84.09		0.19	7.24	9.66
2019/12/19 22:00:00.00	83.47		0.10	7.25	17.37
2019/12/19 23:00:00.00	63.38		0.07	7.25	24.81
最大值	155.03		1.45	7.53	24.81
最小值	46.85		0.07	7.19	0.00
平均值	63.74		0.54	7.32	5.72
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					