北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/20 00:00:00.00	63.25	0.07	7.21	41.26
2019/12/20 01:00:00.00	59.47	0.07	7.23	26.17
2019/12/20 02:00:00.00	59.22	0.07	7.27	8.76
2019/12/20 03:00:00.00	51.65	0.07	7.27	6.24
2019/12/20 04:00:00.00	51.62	0.06	7.27	5.38
2019/12/20 05:00:00.00	50.57	0.06	7.28	1.90
2019/12/20 06:00:00.00	50.71	0.08	7.40	0.18
2019/12/20 07:00:00.00	54.81	0.09	7.51	0.00
2019/12/20 08:00:00.00	54.70	0.09	7.54	1.33
2019/12/20 09:00:00.00	50.99	0.09	7.38	0.41
2019/12/20 10:00:00.00	51.19	0.10	7.50	0.01
2019/12/20 11:00:00.00	58.05	0.11	7.35	6.19
2019/12/20 12:00:00.00	58.03	0.08	7.26	7.48
2019/12/20 13:00:00.00	57.31	0.07	7.24	9.02
2019/12/20 14:00:00.00	57.37	0.05	7.23	9.47
2019/12/20 15:00:00.00	59.39	0.05	7.24	11.87
2019/12/20 16:00:00.00	59.24	0.04	7.25	12.01
2019/12/20 17:00:00.00	54.73	0.04	7.30	23.69
2019/12/20 18:00:00.00	54.66	0.04	7.38	30.94
2019/12/20 19:00:00.00	52.48	0.05	7.35	32.13
2019/12/20 20:00:00.00	52.70	0.93	7.16	40.80
2019/12/20 21:00:00.00	59.05	1.22	7.18	33.42
2019/12/20 22:00:00.00	59.14	0.84	7.14	47.93
2019/12/20 23:00:00.00	61.71	0.70	7.14	48.68
最大值	63.25	1.22	7.54	48.68
最小值	50.57	0.04	7.14	0.00
平均值	55.92	0.21	7.29	16.89
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				