北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/21 00:00:00.00	61.40	0.40	7.16	58.93
2019/12/21 01:00:00.00	52.07	0.30	7.17	36.68
2019/12/21 02:00:00.00	51.98	0.15	7.22	11.81
2019/12/21 03:00:00.00	49.57	0.09	7.24	7.05
2019/12/21 04:00:00.00	49.44	0.08	7.23	6.36
2019/12/21 05:00:00.00	44.74	0.08	7.23	4.80
2019/12/21 06:00:00.00	45.47	0.08	7.28	0.94
2019/12/21 07:00:00.00	44.83	0.08	7.42	0.00
2019/12/21 08:00:00.00	44.74	0.08	7.52	0.00
2019/12/21 09:00:00.00	42.17	0.08	7.60	0.00
2019/12/21 10:00:00.00	42.15	0.08	7.60	1.38
2019/12/21 11:00:00.00	41.59	0.09	7.23	7.32
2019/12/21 12:00:00.00	42.07	0.11	7.19	7.80
2019/12/21 13:00:00.00	57.31	0.11	7.20	6.97
2019/12/21 14:00:00.00	57.41	0.05	7.20	6.80
2019/12/21 15:00:00.00	60.72	0.03	7.19	8.03
2019/12/21 16:00:00.00	60.72	0.04	7.17	5.36
2019/12/21 17:00:00.00	60.72	0.04	7.24	0.60
2019/12/21 18:00:00.00	60.74	0.69	7.36	0.74
2019/12/21 19:00:00.00	61.38	0.91	7.24	5.60
2019/12/21 20:00:00.00	61.25	0.28	7.22	3.89
2019/12/21 21:00:00.00	57.39	0.06	7.21	4.62
2019/12/21 22:00:00.00	57.23	0.05	7.22	5.29
2019/12/21 23:00:00.00	52.57	0.04	7.22	5.50
最大值	61.40	0.91	7.60	58.93
最小值	41.59	0.03	7.16	0.00
平均值	52.48	0.17	7.27	8.19
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				