北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/22 00:00:00.00	53.31	0.08	7.22	4.98
2019/12/22 01:00:00.00	75.44	0.09	7.22	4.82
2019/12/22 02:00:00.00	75.09	0.09	7.21	4.24
2019/12/22 03:00:00.00	65.04	0.09	7.22	4.12
2019/12/22 04:00:00.00	64.79	0.09	7.27	1.17
2019/12/22 05:00:00.00	57.31	0.08	7.39	0.02
2019/12/22 06:00:00.00	56.87	0.06	7.50	0.00
2019/12/22 07:00:00.00	43.58	0.05	7.49	0.00
2019/12/22 08:00:00.00	44.94	2.02	7.41	0.00
2019/12/22 09:00:00.00	89.24	2.68	7.48	0.02
2019/12/22 10:00:00.00	88.44	2.82	7.54	0.00
2019/12/22 11:00:00.00	60.80	2.86	7.41	3.10
2019/12/22 12:00:00.00	60.58	1.39	7.24	5.99
2019/12/22 13:00:00.00	53.06	0.89	7.22	6.79
2019/12/22 14:00:00.00	53.29	0.24	7.21	7.19
2019/12/22 15:00:00.00	60.72	0.02	7.20	7.53
2019/12/22 16:00:00.00	62.80	0.25	7.20	6.17
2019/12/22 17:00:00.00	126.67	0.33	7.25	1.33
2019/12/22 18:00:00.00	124.27	0.13	7.38	0.01
2019/12/22 19:00:00.00	52.73	0.07	7.50	0.00
2019/12/22 20:00:00.00	52.63	0.06	7.58	0.00
2019/12/22 21:00:00.00	49.49	0.06	7.65	0.00
2019/12/22 22:00:00.00	49.46	0.06	7.70	0.00
2019/12/22 23:00:00.00	48.74	0.06	7.74	0.00
最大值	126.67	2.86	7.74	7.53
最小值	43.58	0.02	7.20	0.00
平均值	65.39	0.61	7.38	2.39
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				