北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12/23 00:00:00.00 | 48.68 | 0.05 | 7.66 | 1.84 |
| 2019/12/23 01:00:00.00 | 46.83 | 0.04 | 7.27 | 7.06 |
| 2019/12/23 02:00:00.00 | 48.19 | 0.09 | 7.22 | 7.19 |
| 2019/12/23 03:00:00.00 | 89.66 | 0.11 | 7.23 | 7.27 |
| 2019/12/23 04:00:00.00 | 88.46 | 0.08 | 7.23 | 7.19 |
| 2019/12/23 05:00:00.00 | 52.67 | 0.08 | 7.23 | 6.38 |
| 2019/12/23 06:00:00.00 | 53.48 | 0.07 | 7.23 | 5.30 |
| 2019/12/23 07:00:00.00 | 51.15 | 0.07 | 7.22 | 4.82 |
| 2019/12/23 08:00:00.00 | 50.96 | 0.07 | 7.27 | 1.18 |
| 2019/12/23 09:00:00.00 | 45.33 | 0.07 | 7.38 | 0.03 |
| 2019/12/23 10:00:00.00 | 45.32 | 0.68 | 7.23 | 8.99 |
| 2019/12/23 11:00:00.00 | 44.91 | 0.89 | 7.21 | 7.98 |
| 2019/12/23 12:00:00.00 | 45.25 | 0.26 | 7.22 | 8.02 |
| 2019/12/23 13:00:00.00 | 54.73 | 0.05 | 7.23 | 7.66 |
| 2019/12/23 14:00:00.00 | 54.60 | 0.05 | 7.24 | 6.68 |
| 2019/12/23 15:00:00.00 | 50.99 | 0.05 | 7.25 | 9.35 |
| 2019/12/23 16:00:00.00 | 51.17 | 0.09 | 7.25 | 9.66 |
| 2019/12/23 17:00:00.00 | 56.47 | 0.10 | 7.31 | 10.37 |
| 2019/12/23 18:00:00.00 | 56.31 | 0.07 | 7.39 | 21.73 |
| 2019/12/23 19:00:00.00 | 51.65 | 0.05 | 7.44 | 26.45 |
| 2019/12/23 20:00:00.00 | 51.55 | 0.06 | 7.31 | 34.51 |
| 2019/12/23 21:00:00.00 | 48.49 | 0.06 | 7.18 | 31.12 |
| 2019/12/23 22:00:00.00 | 48.72 | 0.07 | 7.14 | 56.49 |
| 2019/12/23 23:00:00.00 | 55.31 | 0.07 | 7.12 | 63.81 |
| **最大值** | 89.66 | 0.89 | 7.66 | 63.81 |
| **最小值** | 44.91 | 0.04 | 7.12 | 0.03 |
| **平均值** | 53.79 | 0.14 | 7.27 | 14.63 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |