北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/27 00:00:00.00	49.26		0.10	7.49	0.00
2019/12/27 01:00:00.00	39.73		0.09	7.48	0.01
2019/12/27 02:00:00.00	39.41		0.16	7.49	0.00
2019/12/27 03:00:00.00	28.44		0.18	7.49	48.07
2019/12/27 04:00:00.00	28.65		0.17	7.52	45.71
2019/12/27 05:00:00.00	33.56		0.17	7.58	18.42
2019/12/27 06:00:00.00	34.38		0.22	7.66	2.50
2019/12/27 07:00:00.00	41.29		0.24	7.74	0.00
2019/12/27 08:00:00.00	41.28		0.23	7.80	0.81
2019/12/27 09:00:00.00	41.01		0.23	7.82	12.03
2019/12/27 10:00:00.00	41.01		1.09	7.78	30.61
2019/12/27 11:00:00.00	41.01		1.39	7.56	71.06
2019/12/27 12:00:00.00	41.01		1.39	7.53	11.51
2019/12/27 13:00:00.00	41.01		1.39	7.53	15.23
2019/12/27 14:00:00.00	41.01		1.39	7.53	0.00
2019/12/27 15:00:00.00	41.01		0.54	7.53	0.00
2019/12/27 16:00:00.00	41.01		0.08	7.54	0.00
2019/12/27 17:00:00.00	41.01		0.08	7.57	3.54
2019/12/27 18:00:00.00	41.01		0.08	7.60	0.02
2019/12/27 19:00:00.00	41.01		0.08	7.55	0.07
2019/12/27 20:00:00.00	93.55		0.65	7.51	0.02
2019/12/27 21:00:00.00	120.02		0.84	7.52	0.10
2019/12/27 22:00:00.00	118.88		0.60	7.52	0.08
2019/12/27 23:00:00.00	81.20		0.51	7.53	0.80
最大值	120.02		1.39	7.82	71.06
最小值	28.44		0.08	7.48	0.00
平均值	50.03		0.50	7.58	10.86
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					