北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/28 00:00:00.00	79.57		0.34	7.52	0.31
2019/12/28 01:00:00.00	17.43		0.28	7.52	0.05
2019/12/28 02:00:00.00	18.16		0.35	7.52	1.91
2019/12/28 03:00:00.00	41.47		0.37	7.51	0.01
2019/12/28 04:00:00.00	41.30		0.91	7.52	21.89
2019/12/28 05:00:00.00	35.10		1.10	7.53	50.79
2019/12/28 06:00:00.00	35.81		0.95	7.59	22.64
2019/12/28 07:00:00.00	39.09		0.90	7.67	12.15
2019/12/28 08:00:00.00	38.98		1.04	7.68	4.63
2019/12/28 09:00:00.00	35.97		1.09	7.72	4.77
2019/12/28 10:00:00.00	35.83		1.30	7.66	19.49
2019/12/28 11:00:00.00	31.66		1.37	7.50	44.54
2019/12/28 12:00:00.00	38.51		1.55	7.49	49.67
2019/12/28 13:00:00.00	244.44		1.61	7.46	61.81
2019/12/28 14:00:00.00	268.34		0.41	7.45	63.82
2019/12/28 15:00:00.00	1000.00		0.00	7.44	76.40
2019/12/28 16:00:00.00	1000.00		0.00	7.53	84.38
2019/12/28 17:00:00.00	1000.00		0.00	7.52	81.35
2019/12/28 18:00:00.00	1000.00		0.00	7.54	80.73
2019/12/28 19:00:00.00	1000.00		0.00	7.50	79.07
2019/12/28 20:00:00.00	984.71		1.73	7.47	83.97
2019/12/28 21:00:00.00	559.53		2.31	7.44	53.63
2019/12/28 22:00:00.00	544.93		1.39	7.45	0.00
2019/12/28 23:00:00.00	159.10		1.08	7.46	0.00
最大值	1000.00		2.31	7.72	84.38
最小值	17.43		0.00	7.44	0.00
平均值	343.75		0.84	7.53	37.42
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					