北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/29 00:00:00.00	157.99	0.58	7.46	0.00
2019/12/29 01:00:00.00	125.25	0.41	7.46	0.00
2019/12/29 02:00:00.00	124.10	0.23	7.47	45.81
2019/12/29 03:00:00.00	84.23	0.17	7.49	54.34
2019/12/29 04:00:00.00	86.20	0.23	7.54	30.01
2019/12/29 05:00:00.00	154.38	0.25	7.55	14.63
2019/12/29 06:00:00.00	153.89	0.17	7.56	51.27
2019/12/29 07:00:00.00	59.73	0.14	7.56	33.34
2019/12/29 08:00:00.00	59.27	0.09	7.58	46.00
2019/12/29 09:00:00.00	45.51	0.07	7.70	45.29
2019/12/29 10:00:00.00	45.16	0.09	7.78	38.14
2019/12/29 11:00:00.00	34.32	0.09	7.57	5.50
2019/12/29 12:00:00.00	37.65	0.26	7.52	6.57
2019/12/29 13:00:00.00	141.67	0.32	7.54	7.89
2019/12/29 14:00:00.00	138.89	0.14	7.56	6.68
2019/12/29 15:00:00.00	49.73	0.07	7.61	1.41
2019/12/29 16:00:00.00	49.52	0.05	7.77	0.03
2019/12/29 17:00:00.00	43.31	0.04	7.90	0.01
2019/12/29 18:00:00.00	43.38	0.34	7.98	0.23
2019/12/29 19:00:00.00	45.51	0.44	7.70	5.13
2019/12/29 20:00:00.00	47.62	0.21	7.51	11.70
2019/12/29 21:00:00.00	109.46	0.14	7.49	33.34
2019/12/29 22:00:00.00	107.54	0.12	7.50	41.13
2019/12/29 23:00:00.00	52.30	0.11	7.52	38.15

最大值	157.99	0.58	7.98	54.34
最小值	34.32	0.04	7.46	0.00
平均值	83.19	0.20	7.60	21.52
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				