附件 2

自动监测设备故障情况说明

单位名称：	北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂		
所 在 区：	经济技术开发区	地　　址：	北京经济技术开发区西环南路 8 号
联 系 人：	李宏远	联系方式：	18210709776
故障时间：	2019 年 12 年 10 日 19 时起		

故障描述：

我厂污水总排口出现市政污水倒灌现象，流入大量污泥导致 COD、氨氮监测仪器采水系统堵塞，导致监测数据异常。导致我厂在线监测系统产生故障，目前正在清理恢复中。已于属地城市运行局沟通，因后端市政污水处理厂正进行检修造成倒灌现象，此现象还会持续 2 天左右。

单位名称（公章）

2019 年 12 月 11 日

扫描全能王 创建