北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/30 00:00:00.00	51.85	0.08	7.52	43.99
2019/12/30 01:00:00.00	39.09	0.07	7.54	29.74
2019/12/30 02:00:00.00	38.84	0.09	7.59	8.33
2019/12/30 03:00:00.00	32.11	0.09	7.62	2.04
2019/12/30 04:00:00.00	32.03	0.08	7.77	0.13
2019/12/30 05:00:00.00	29.23	0.07	7.90	0.00
2019/12/30 06:00:00.00	29.74	0.18	7.98	0.00
2019/12/30 07:00:00.00	30.10	0.21	8.04	0.00
2019/12/30 08:00:00.00	30.56	0.63	8.08	0.00
2019/12/30 09:00:00.00	43.68	0.76	8.10	0.00
2019/12/30 10:00:00.00	43.49	0.87	8.11	0.36
2019/12/30 11:00:00.00	37.99	0.90	7.70	6.23
2019/12/30 12:00:00.00	38.42	0.33	7.54	8.54
2019/12/30 13:00:00.00	50.83	0.14	7.56	9.47
2019/12/30 14:00:00.00	50.62	0.10	7.54	15.50
2019/12/30 15:00:00.00	44.41	0.09	7.52	24.26
2019/12/30 16:00:00.00	44.43	0.08	7.49	42.06
2019/12/30 17:00:00.00	44.87	0.08	7.50	50.01
2019/12/30 18:00:00.00	44.52	0.09	7.55	46.40
2019/12/30 19:00:00.00	34.59	0.09	7.45	42.53
2019/12/30 20:00:00.00	36.63	0.13	7.43	48.01
2019/12/30 21:00:00.00	91.30	0.14	7.44	43.94
2019/12/30 22:00:00.00	90.16	0.38	7.40	58.47
2019/12/30 23:00:00.00	57.62	0.46	7.39	68.01
最大值	91.30	0.90	8.11	68.01
最小值	29.23	0.07	7.39	0.00
平均值	44.46	0.26	7.66	22.83
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				