北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/12/31 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/12/31 00:00:00.00	57.30	0.23	7.38	64.35
2019/12/31 01:00:00.00	48.54	0.15	7.37	41.44
2019/12/31 02:00:00.00	48.80	0.15	7.44	18.52
2019/12/31 03:00:00.00	55.97	0.15	7.47	7.12
2019/12/31 04:00:00.00	54.81	0.13	7.47	6.21
2019/12/31 05:00:00.00	22.92	0.13	7.50	1.97
2019/12/31 06:00:00.00	23.06	0.11	7.63	0.20
2019/12/31 07:00:00.00	15.87	0.10	7.77	0.00
2019/12/31 08:00:00.00	15.95	0.11	7.87	0.00
2019/12/31 09:00:00.00	18.08	0.12	7.93	0.00
2019/12/31 10:00:00.00	18.19	0.46	7.68	5.24
2019/12/31 11:00:00.00	21.84	0.58	7.52	7.74
2019/12/31 12:00:00.00	22.20	0.23	7.49	7.82
2019/12/31 13:00:00.00	32.67	0.12	7.48	7.34
2019/12/31 14:00:00.00	32.62	0.10	7.47	6.27
2019/12/31 15:00:00.00	31.20	0.10	7.48	2.04
2019/12/31 16:00:00.00	31.53	0.09	7.18	0.20
2019/12/31 17:00:00.00	40.56	0.09	6.70	0.03
2019/12/31 18:00:00.00	50.70	1.91	6.30	0.00
2019/12/31 19:00:00.00	335.00	2.52	6.70	4.36
2019/12/31 20:00:00.00	325.03	0.72	7.45	8.62
2019/12/31 21:00:00.00	38.54	0.12	7.48	9.20
2019/12/31 22:00:00.00	38.11	0.12	7.47	9.34
2019/12/31 23:00:00.00	25.88	0.12	7.46	10.08
最大值	335.00	2.52	7.93	64.35
最小值	15.87	0.09	6.30	0.00
平均值	58.56	0.36	7.40	9.09
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				