北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/01 00:00:00.00	26.69	0.15	7.44	10.76
2020/01/01 01:00:00.00	49.82	0.16	7.44	7.88
2020/01/01 02:00:00.00	49.09	0.14	7.46	7.45
2020/01/01 03:00:00.00	28.08	0.13	7.47	7.25
2020/01/01 04:00:00.00	27.80	0.09	7.49	6.66
2020/01/01 05:00:00.00	19.64	0.08	7.49	5.52
2020/01/01 06:00:00.00	19.81	0.10	7.50	2.40
2020/01/01 07:00:00.00	24.68	0.10	7.61	0.25
2020/01/01 08:00:00.00	24.47	0.10	7.73	0.00
2020/01/01 09:00:00.00	18.44	0.10	7.81	0.00
2020/01/01 10:00:00.00	18.55	0.12	7.86	0.00
2020/01/01 11:00:00.00	21.65	0.13	7.89	0.00
2020/01/01 12:00:00.00	21.89	0.29	7.93	0.00
2020/01/01 13:00:00.00	29.09	0.35	7.86	1.42
2020/01/01 14:00:00.00	29.47	0.21	7.51	5.10
2020/01/01 15:00:00.00	40.92	0.16	7.47	5.98
2020/01/01 16:00:00.00	40.80	0.09	7.49	5.77
2020/01/01 17:00:00.00	37.62	0.07	7.49	4.17
2020/01/01 18:00:00.00	37.45	0.08	7.49	3.70
2020/01/01 19:00:00.00	32.85	0.09	7.50	2.44
2020/01/01 20:00:00.00	32.53	0.07	7.60	0.27
2020/01/01 21:00:00.00	23.95	0.06	7.70	0.00
2020/01/01 22:00:00.00	23.79	0.09	7.77	0.00
2020/01/01 23:00:00.00	19.45	0.10	7.79	0.00
最大值	49.82	0.35	7.93	10.76
最小值	18.44	0.06	7.44	0.00
平均值	29.11	0.13	7.62	3.21
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				