北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/02 08:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/02 08:00:00.00	19.45		0.10	7.79	0.04
2020/01/02 09:00:00.00	19.45		0.10	7.85	0.03
2020/01/02 10:00:00.00	19.18		0.62	7.85	1.80
2020/01/02 11:00:00.00	9.27		0.80	7.58	8.61
2020/01/02 12:00:00.00	9.81		0.30	7.53	8.46
2020/01/02 13:00:00.00	29.91		0.12	7.51	7.93
2020/01/02 14:00:00.00	30.12		0.09	7.51	7.70
2020/01/02 15:00:00.00	36.98		0.07	7.51	8.74
2020/01/02 16:00:00.00	37.25		0.09	7.50	7.68
2020/01/02 17:00:00.00	45.42		0.09	7.53	2.29
2020/01/02 18:00:00.00	45.08		0.09	7.60	2.93
2020/01/02 19:00:00.00	34.59		0.09	7.48	10.16
2020/01/02 20:00:00.00	35.27		0.11	7.43	12.08
2020/01/02 21:00:00.00	55.79		0.11	7.42	11.94
2020/01/02 22:00:00.00	58.18		0.36	7.43	11.72
2020/01/02 23:00:00.00	129.93		0.45	7.44	11.54
最大值	129.93		0.80	7.85	12.08
最小值	9.27		0.07	7.42	0.03
平均值	38.48		0.22	7.56	7.10
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					