北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/05 00:00:00.00	203.18	0.27	7.41	10.20
2020/01/05 01:00:00.00	53.31	0.17	7.39	11.09
2020/01/05 02:00:00.00	55.32	0.17	7.42	11.13
2020/01/05 03:00:00.00	106.80	0.17	7.43	9.81
2020/01/05 04:00:00.00	109.32	0.41	7.41	8.50
2020/01/05 05:00:00.00	177.00	0.50	7.44	8.13
2020/01/05 06:00:00.00	172.62	0.23	7.44	8.08
2020/01/05 07:00:00.00	52.94	0.14	7.44	7.77
2020/01/05 08:00:00.00	52.74	0.16	7.43	6.45
2020/01/05 09:00:00.00	46.80	0.17	7.48	2.36
2020/01/05 10:00:00.00	46.31	0.09	7.61	0.64
2020/01/05 11:00:00.00	32.85	0.06	7.71	0.12
2020/01/05 12:00:00.00	32.80	0.08	7.79	0.01
2020/01/05 13:00:00.00	31.38	0.08	7.86	0.00
2020/01/05 14:00:00.00	31.36	0.09	7.89	0.98
2020/01/05 15:00:00.00	30.83	0.09	7.78	8.29
2020/01/05 16:00:00.00	30.88	0.09	7.81	5.32
2020/01/05 17:00:00.00	32.39	0.09	7.92	3.39
2020/01/05 18:00:00.00	32.24	0.08	7.63	6.13
2020/01/05 19:00:00.00	28.08	0.08	7.51	1.63
2020/01/05 20:00:00.00	28.35	0.08	7.62	0.27
2020/01/05 21:00:00.00	35.69	0.08	7.71	0.07
2020/01/05 22:00:00.00	35.51	0.05	7.79	0.01
2020/01/05 23:00:00.00	30.83	0.05	7.86	0.01

最大值	203.18	0.50	7.92	11.13
最小值	28.08	0.05	7.39	0.00
平均值	62.06	0.15	7.62	4.60
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				