北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/07 00:00:00.00	39.28	0.10	7.45	9.60
2020/01/07 01:00:00.00	39.64	0.11	7.45	9.28
2020/01/07 02:00:00.00	39.53	0.09	7.45	8.46
2020/01/07 03:00:00.00	36.43	0.09	7.45	5.64
2020/01/07 04:00:00.00	36.50	0.08	7.49	1.49
2020/01/07 05:00:00.00	38.54	0.08	7.60	0.22
2020/01/07 06:00:00.00	38.17	0.06	7.69	0.05
2020/01/07 07:00:00.00	28.54	0.05	7.77	0.03
2020/01/07 08:00:00.00	28.50	0.05	7.83	0.00
2020/01/07 09:00:00.00	27.53	0.06	7.80	3.15
2020/01/07 10:00:00.00	27.76	0.08	7.55	8.67
2020/01/07 11:00:00.00	35.05	0.08	7.49	9.46
2020/01/07 12:00:00.00	35.25	0.08	7.45	11.12
2020/01/07 13:00:00.00	41.66	0.08	7.39	14.19
2020/01/07 14:00:00.00	47.70	0.49	7.43	8.38
2020/01/07 15:00:00.00	248.75	0.63	7.46	7.95
2020/01/07 16:00:00.00	248.75	0.63	7.48	4.11
2020/01/07 17:00:00.00	235.20	0.27	7.58	0.18
2020/01/07 18:00:00.00	44.45	0.10	7.59	5.38
2020/01/07 19:00:00.00	40.19	0.09	7.48	9.37
2020/01/07 20:00:00.00	46.87	0.48	7.45	9.33
2020/01/07 21:00:00.00	255.08	0.60	7.47	7.70
2020/01/07 22:00:00.00	254.75	0.70	7.48	7.25
2020/01/07 23:00:00.00	244.80	0.74	7.47	7.03
最大值	255.08	0.74	7.83	14.19
最小值	27.53	0.05	7.39	0.00
平均值	89.95	0.24	7.53	6.17
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				