北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/08 00:00:00.00	246.16	0.97	7.46	7.34
2020/01/08 01:00:00.00	289.21	1.05	7.48	6.91
2020/01/08 02:00:00.00	289.55	1.28	7.46	6.96
2020/01/08 03:00:00.00	299.77	1.36	7.50	6.50
2020/01/08 04:00:00.00	298.23	1.23	7.57	1.26
2020/01/08 05:00:00.00	252.88	1.19	7.70	0.08
2020/01/08 06:00:00.00	248.89	0.99	7.66	0.01
2020/01/08 07:00:00.00	144.88	0.92	7.52	0.03
2020/01/08 08:00:00.00	147.33	2.66	7.61	0.03
2020/01/08 09:00:00.00	214.34	3.24	7.73	0.00
2020/01/08 10:00:00.00	211.23	3.07	7.73	2.09
2020/01/08 11:00:00.00	120.11	3.01	7.52	5.06
2020/01/08 12:00:00.00	122.81	2.66	7.48	9.12
2020/01/08 13:00:00.00	206.36	2.55	7.41	9.27
2020/01/08 14:00:00.00	210.59	1.98	7.40	9.27
2020/01/08 15:00:00.00	332.16	1.79	7.43	9.00
2020/01/08 16:00:00.00	323.53	0.64	7.54	8.17
2020/01/08 17:00:00.00	89.74	0.26	8.21	5.29
2020/01/08 18:00:00.00	88.77	0.21	8.42	2.66
2020/01/08 19:00:00.00	63.13	0.20	7.87	2.39
2020/01/08 20:00:00.00	63.53	0.22	7.61	0.38
2020/01/08 21:00:00.00	74.05	0.23	7.72	0.10
2020/01/08 22:00:00.00	72.91	0.16	7.81	0.10
2020/01/08 23:00:00.00	43.22	0.14	7.89	0.09
最大值	332.16	3.24	8.42	9.27
最小值	43.22	0.14	7.40	0.00
平均值	185.56	1.33	7.66	3.84
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				