北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/09 00:00:00.00	42.98	0.11	7.96	0.06
2020/01/09 01:00:00.00	36.70	0.11	8.01	0.02
2020/01/09 02:00:00.00	36.43	0.11	8.06	0.02
2020/01/09 03:00:00.00	29.09	0.11	8.10	0.02
2020/01/09 04:00:00.00	28.98	0.10	8.15	0.01
2020/01/09 05:00:00.00	26.24	0.10	8.18	0.00
2020/01/09 06:00:00.00	26.19	0.10	8.21	0.00
2020/01/09 07:00:00.00	24.68	0.09	8.24	0.00
2020/01/09 08:00:00.00	24.63	0.09	8.17	1.89
2020/01/09 09:00:00.00	22.94	0.09	7.66	9.18
2020/01/09 10:00:00.00	24.16	0.17	7.55	9.81
2020/01/09 11:00:00.00	62.85	0.20	7.52	9.67
2020/01/09 12:00:00.00	62.90	0.20	7.50	9.37
2020/01/09 13:00:00.00	64.41	0.20	7.50	9.04
2020/01/09 14:00:00.00	65.41	0.16	7.49	8.85
2020/01/09 15:00:00.00	99.65	0.15	7.54	8.76
2020/01/09 16:00:00.00	99.65	0.15	7.43	6.45
2020/01/09 17:00:00.00	99.65	0.16	7.50	1.59
2020/01/09 18:00:00.00	99.65	0.19	7.60	2.69
2020/01/09 19:00:00.00	56.98	0.18	7.48	8.61
2020/01/09 20:00:00.00	52.24	0.32	7.45	9.76
2020/01/09 21:00:00.00	141.64	0.37	7.43	10.38
2020/01/09 22:00:00.00	143.03	0.67	7.44	10.28
2020/01/09 23:00:00.00	178.52	0.77	7.46	9.69
最大值	178.52	0.77	8.24	10.38
最小值	22.94	0.09	7.43	0.00
平均值	64.57	0.20	7.73	5.26
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				