北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/10 00:00:00.00	180.61	0.85	7.45	8.75
2020/01/10 01:00:00.00	233.00	0.88	7.46	7.81
2020/01/10 02:00:00.00	229.69	0.63	7.47	7.77
2020/01/10 03:00:00.00	147.80	0.54	7.47	7.57
2020/01/10 04:00:00.00	146.41	0.46	7.48	7.38
2020/01/10 05:00:00.00	110.20	0.44	7.47	5.21
2020/01/10 06:00:00.00	108.74	0.31	7.55	1.20
2020/01/10 07:00:00.00	72.87	0.26	7.67	0.22
2020/01/10 08:00:00.00	72.15	0.22	7.74	0.15
2020/01/10 09:00:00.00	54.03	0.20	7.81	0.14
2020/01/10 10:00:00.00	54.11	0.19	7.84	0.05
2020/01/10 11:00:00.00	56.17	0.18	7.63	5.11
2020/01/10 12:00:00.00	59.07	0.41	7.52	2.84
2020/01/10 13:00:00.00	138.25	0.49	7.50	7.23
2020/01/10 14:00:00.00	136.52	0.30	7.46	9.81
2020/01/10 15:00:00.00	79.57	0.24	7.45	10.08
2020/01/10 16:00:00.00	78.91	0.17	7.45	8.94
2020/01/10 17:00:00.00	58.58	0.14	7.46	8.41
2020/01/10 18:00:00.00	58.38	0.16	7.46	8.04
2020/01/10 19:00:00.00	52.33	0.17	7.47	6.47
2020/01/10 20:00:00.00	52.46	0.18	7.51	1.69
2020/01/10 21:00:00.00	56.26	0.18	7.62	0.28
2020/01/10 22:00:00.00	55.67	0.14	7.72	0.01
2020/01/10 23:00:00.00	38.40	0.13	7.80	0.00
最大值	233.00	0.88	7.84	10.08
最小值	38.40	0.13	7.45	0.00
平均值	97.09	0.33	7.56	4.80
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				