北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/11 00:00:00.00	38.18		0.11	7.87	0.00
2020/01/11 01:00:00.00	31.79		0.10	7.92	0.01
2020/01/11 02:00:00.00	31.70		0.10	7.97	0.02
2020/01/11 03:00:00.00	29.20		0.10	8.02	0.05
2020/01/11 04:00:00.00	29.09		0.10	8.06	0.16
2020/01/11 05:00:00.00	25.72		0.11	8.09	0.18
2020/01/11 06:00:00.00	25.69		0.10	8.12	0.26
2020/01/11 07:00:00.00	25.01		0.10	8.14	0.23
2020/01/11 08:00:00.00	24.85		0.09	8.17	0.11
2020/01/11 09:00:00.00	20.99		0.09	8.18	0.03
2020/01/11 10:00:00.00	21.51		0.13	8.20	0.02
2020/01/11 11:00:00.00	35.54		0.14	7.92	5.69
2020/01/11 12:00:00.00	36.49		0.19	7.53	9.59
2020/01/11 13:00:00.00	59.83		0.21	7.47	10.17
2020/01/11 14:00:00.00	61.70		0.27	7.46	10.21
2020/01/11 15:00:00.00	108.68		0.29	7.46	10.15
2020/01/11 16:00:00.00	107.21		0.23	7.46	9.17
2020/01/11 17:00:00.00	70.82		0.22	7.47	4.87
2020/01/11 18:00:00.00	69.75		0.16	7.54	1.05
2020/01/11 19:00:00.00	43.94		0.14	7.65	0.18
2020/01/11 20:00:00.00	43.98		0.16	7.74	0.04
2020/01/11 21:00:00.00	45.01		0.17	7.81	0.01
2020/01/11 22:00:00.00	44.82		0.14	7.87	0.00
2020/01/11 23:00:00.00	40.19		0.13	7.93	0.00
最大值	108.68		0.29	8.20	10.21
最小值	20.99		0.09	7.46	0.00
平均值	44.65		0.15	7.84	2.59
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					