北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/13 00:00:00.00	51.09	0.16	7.89	0.01
2020/01/13 01:00:00.00	42.24	0.15	7.96	0.00
2020/01/13 02:00:00.00	41.91	0.14	8.02	0.00
2020/01/13 03:00:00.00	33.31	0.13	8.06	0.00
2020/01/13 04:00:00.00	33.36	0.12	8.10	0.00
2020/01/13 05:00:00.00	34.65	0.12	8.14	0.00
2020/01/13 06:00:00.00	34.39	0.11	8.17	0.00
2020/01/13 07:00:00.00	27.95	0.10	8.20	0.00
2020/01/13 08:00:00.00	27.87	0.11	8.22	0.01
2020/01/13 09:00:00.00	25.81	0.11	7.91	5.82
2020/01/13 10:00:00.00	30.05	0.39	7.57	8.61
2020/01/13 11:00:00.00	140.30	0.49	7.54	9.02
2020/01/13 12:00:00.00	136.87	0.25	7.52	9.12
2020/01/13 13:00:00.00	49.48	0.17	7.50	8.95
2020/01/13 14:00:00.00	50.02	0.22	7.49	9.51
2020/01/13 15:00:00.00	66.53	0.23	7.49	9.31
2020/01/13 16:00:00.00	66.19	0.19	7.51	6.45
2020/01/13 17:00:00.00	56.98	0.18	7.56	2.22
2020/01/13 18:00:00.00	56.70	0.17	7.55	7.06
2020/01/13 19:00:00.00	49.03	0.16	7.52	9.17
2020/01/13 20:00:00.00	48.96	0.19	7.52	9.61
2020/01/13 21:00:00.00	46.97	0.20	7.52	10.01
2020/01/13 22:00:00.00	47.18	0.22	7.53	9.86
2020/01/13 23:00:00.00	53.23	0.23	7.53	9.68
最大值	140.30	0.49	8.22	10.01
最小值	25.81	0.10	7.49	0.00
平均值	52.13	0.19	7.75	5.18
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				