北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/14 00:00:00.00	53.11	0.24	7.54	8.99
2020/01/14 01:00:00.00	49.65	0.25	7.55	7.88
2020/01/14 02:00:00.00	49.32	0.21	7.56	8.14
2020/01/14 03:00:00.00	39.83	0.20	7.56	7.70
2020/01/14 04:00:00.00	39.71	0.20	7.59	3.24
2020/01/14 05:00:00.00	36.26	0.20	7.68	0.67
2020/01/14 06:00:00.00	35.85	0.17	7.80	0.11
2020/01/14 07:00:00.00	25.54	0.16	7.89	0.02
2020/01/14 08:00:00.00	25.37	0.14	7.96	0.01
2020/01/14 09:00:00.00	21.08	0.13	7.90	3.85
2020/01/14 10:00:00.00	21.52	0.14	7.65	8.30
2020/01/14 11:00:00.00	33.22	0.15	7.61	7.76
2020/01/14 12:00:00.00	33.35	0.17	7.59	7.93
2020/01/14 13:00:00.00	36.53	0.18	7.57	9.30
2020/01/14 14:00:00.00	36.95	0.18	7.56	9.28
2020/01/14 15:00:00.00	47.87	0.18	7.56	6.99
2020/01/14 16:00:00.00	47.82	0.18	7.62	1.60
2020/01/14 17:00:00.00	46.62	0.18	7.74	0.35
2020/01/14 18:00:00.00	46.24	0.16	7.77	3.70
2020/01/14 19:00:00.00	37.33	0.15	7.62	8.88
2020/01/14 20:00:00.00	37.45	0.19	7.59	9.57
2020/01/14 21:00:00.00	40.37	0.20	7.59	9.36
2020/01/14 22:00:00.00	40.37	0.23	7.59	9.06
2020/01/14 23:00:00.00	40.37	0.24	7.59	8.24
最大值	53.11	0.25	7.96	9.57
最小值	21.08	0.13	7.54	0.01
平均值	38.40	0.18	7.65	5.87
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				