北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/15 00:00:00.00	40.45	0.23	7.59	7.98
2020/01/15 01:00:00.00	42.42	0.23	7.59	7.77
2020/01/15 02:00:00.00	42.05	0.21	7.60	7.55
2020/01/15 03:00:00.00	33.04	0.21	7.60	7.59
2020/01/15 04:00:00.00	33.12	0.23	7.60	7.49
2020/01/15 05:00:00.00	35.01	0.23	7.60	4.54
2020/01/15 06:00:00.00	34.90	0.22	7.67	1.04
2020/01/15 07:00:00.00	32.15	0.22	7.79	0.24
2020/01/15 08:00:00.00	32.01	0.19	7.88	0.05
2020/01/15 09:00:00.00	28.40	0.18	7.95	0.02
2020/01/15 10:00:00.00	28.27	0.17	8.00	0.90
2020/01/15 11:00:00.00	24.92	0.17	7.75	7.80
2020/01/15 12:00:00.00	25.53	0.20	7.62	9.61
2020/01/15 13:00:00.00	41.97	0.22	7.59	9.52
2020/01/15 14:00:00.00	42.25	0.21	7.58	9.32
2020/01/15 15:00:00.00	49.39	0.21	7.58	9.20
2020/01/15 16:00:00.00	49.50	0.23	7.58	8.22
2020/01/15 17:00:00.00	52.33	0.23	7.60	2.61
2020/01/15 18:00:00.00	51.81	0.24	7.68	2.45
2020/01/15 19:00:00.00	39.12	0.24	7.61	7.76
2020/01/15 20:00:00.00	39.55	0.23	7.59	8.32
2020/01/15 21:00:00.00	50.01	0.23	7.59	8.38
2020/01/15 22:00:00.00	49.68	0.25	7.59	7.90
2020/01/15 23:00:00.00	41.62	0.25	7.59	7.77
最大值	52.33	0.25	8.00	9.61
最小值	24.92	0.17	7.58	0.02
平均值	39.15	0.22	7.66	6.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				