北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/16 00:00:00.00	41.47	0.24	7.59	7.63
2020/01/16 01:00:00.00	37.95	0.23	7.59	7.53
2020/01/16 02:00:00.00	38.10	0.24	7.59	7.52
2020/01/16 03:00:00.00	41.62	0.25	7.59	7.23
2020/01/16 04:00:00.00	41.49	0.25	7.60	7.08
2020/01/16 05:00:00.00	38.31	0.25	7.60	6.07
2020/01/16 06:00:00.00	38.18	0.23	7.58	4.78
2020/01/16 07:00:00.00	34.83	0.23	7.62	2.01
2020/01/16 08:00:00.00	34.81	0.20	7.73	0.41
2020/01/16 09:00:00.00	34.20	0.19	7.84	0.22
2020/01/16 10:00:00.00	33.96	0.17	7.85	3.41
2020/01/16 11:00:00.00	27.60	0.17	7.65	9.75
2020/01/16 12:00:00.00	28.32	0.22	7.57	10.09
2020/01/16 13:00:00.00	47.60	0.24	7.58	9.58
2020/01/16 14:00:00.00	47.72	0.23	7.61	8.43
2020/01/16 15:00:00.00	50.64	0.23	7.61	7.29
2020/01/16 16:00:00.00	50.54	0.21	7.63	2.82
2020/01/16 17:00:00.00	48.31	0.21	7.72	0.76
2020/01/16 18:00:00.00	48.04	0.18	7.69	7.71
2020/01/16 19:00:00.00	41.44	0.16	7.61	11.48
2020/01/16 20:00:00.00	42.15	0.23	7.61	11.68
2020/01/16 21:00:00.00	59.39	0.26	7.62	11.34
2020/01/16 22:00:00.00	59.59	0.30	7.64	10.68
2020/01/16 23:00:00.00	64.48	0.32	7.64	10.19
最大值	64.48	0.32	7.85	11.68
最小值	27.60	0.16	7.57	0.22
平均值	42.95	0.23	7.64	6.90
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				