北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/17 00:00:00.00	64.06	0.27	7.64	9.72
2020/01/17 01:00:00.00	53.94	0.25	7.65	6.75
2020/01/17 02:00:00.00	53.39	0.21	7.69	1.74
2020/01/17 03:00:00.00	40.19	0.20	7.79	0.42
2020/01/17 04:00:00.00	39.81	0.16	7.89	0.13
2020/01/17 05:00:00.00	30.72	0.15	7.96	0.12
2020/01/17 06:00:00.00	30.67	0.15	8.03	0.05
2020/01/17 07:00:00.00	29.47	0.15	8.08	0.04
2020/01/17 08:00:00.00	29.30	0.14	8.12	0.03
2020/01/17 09:00:00.00	25.09	0.14	8.12	1.60
2020/01/17 10:00:00.00	25.52	0.15	7.77	7.94
2020/01/17 11:00:00.00	36.44	0.16	7.65	8.53
2020/01/17 12:00:00.00	37.58	0.27	7.62	8.57
2020/01/17 13:00:00.00	67.96	0.31	7.61	8.50
2020/01/17 14:00:00.00	67.17	0.22	7.60	8.25
2020/01/17 15:00:00.00	47.69	0.19	7.60	7.97
2020/01/17 16:00:00.00	48.00	0.18	7.61	5.63
2020/01/17 17:00:00.00	55.28	0.18	7.66	1.77
2020/01/17 18:00:00.00	54.62	0.16	7.64	7.09
2020/01/17 19:00:00.00	38.94	0.15	7.61	8.84
2020/01/17 20:00:00.00	39.42	0.19	7.61	9.01
2020/01/17 21:00:00.00	50.64	0.21	7.62	8.80
2020/01/17 22:00:00.00	51.06	0.25	7.63	8.23
2020/01/17 23:00:00.00	60.82	0.27	7.63	7.86
最大值	67.96	0.31	8.12	9.72
最小值	25.09	0.14	7.60	0.03
平均值	44.91	0.20	7.74	5.32
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				