北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/18 00:00:00.00	60.11	0.21	7.63	7.70
2020/01/18 01:00:00.00	43.58	0.19	7.63	7.55
2020/01/18 02:00:00.00	43.68	0.19	7.64	3.11
2020/01/18 03:00:00.00	45.90	0.19	7.73	0.71
2020/01/18 04:00:00.00	45.34	0.14	7.83	0.20
2020/01/18 05:00:00.00	32.33	0.12	7.92	0.04
2020/01/18 06:00:00.00	32.11	0.12	7.99	0.00
2020/01/18 07:00:00.00	26.88	0.12	8.05	0.00
2020/01/18 08:00:00.00	26.73	0.12	8.10	0.00
2020/01/18 09:00:00.00	22.95	0.12	8.14	0.02
2020/01/18 10:00:00.00	22.95	0.13	8.17	0.02
2020/01/18 11:00:00.00	22.86	0.13	8.20	0.11
2020/01/18 12:00:00.00	22.86	0.13	8.22	0.12
2020/01/18 13:00:00.00	22.86	0.12	8.03	5.18
2020/01/18 14:00:00.00	24.35	0.23	7.65	8.98
2020/01/18 15:00:00.00	66.09	0.26	7.63	7.07
2020/01/18 16:00:00.00	65.42	0.22	7.67	1.91
2020/01/18 17:00:00.00	48.40	0.20	7.78	0.49
2020/01/18 18:00:00.00	48.22	0.14	7.87	0.23
2020/01/18 19:00:00.00	43.94	0.12	7.95	0.17
2020/01/18 20:00:00.00	43.65	0.10	8.01	0.10
2020/01/18 21:00:00.00	36.17	0.09	8.06	0.04
2020/01/18 22:00:00.00	36.17	0.10	8.10	0.09
2020/01/18 23:00:00.00	36.17	0.10	8.14	0.01
最大值	66.09	0.26	8.22	8.98
最小值	22.86	0.09	7.63	0.00
平均值	38.32	0.15	7.92	1.83
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				