北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/21 00:00:00.00	56.16	0.11	7.97	0.00
2020/01/21 01:00:00.00	51.44	0.11	8.02	0.00
2020/01/21 02:00:00.00	51.46	0.11	8.06	0.00
2020/01/21 03:00:00.00	52.07	0.11	8.08	0.00
2020/01/21 04:00:00.00	51.96	0.10	8.11	0.00
2020/01/21 05:00:00.00	49.21	0.10	8.14	0.00
2020/01/21 06:00:00.00	49.24	0.11	8.16	0.00
2020/01/21 07:00:00.00	50.01	0.12	8.18	0.00
2020/01/21 08:00:00.00	50.01	0.13	8.20	0.01
2020/01/21 09:00:00.00	50.01	0.13	8.21	0.00
2020/01/21 10:00:00.00	49.88	0.13	8.22	0.00
2020/01/21 11:00:00.00	46.26	0.13	8.22	0.00
2020/01/21 12:00:00.00	46.48	0.15	8.22	0.00
2020/01/21 13:00:00.00	52.33	0.15	8.17	1.06
2020/01/21 14:00:00.00	52.31	0.15	7.89	2.84
2020/01/21 15:00:00.00	51.80	0.15	7.69	2.92
2020/01/21 16:00:00.00	52.21	0.17	7.61	2.77
2020/01/21 17:00:00.00	63.05	0.18	7.58	2.16
2020/01/21 18:00:00.00	63.29	0.17	7.55	2.69
2020/01/21 19:00:00.00	69.84	0.17	7.52	3.22
2020/01/21 20:00:00.00	70.16	0.18	7.50	2.91
2020/01/21 21:00:00.00	78.95	0.19	7.54	1.58
2020/01/21 22:00:00.00	78.56	0.19	7.60	1.20
2020/01/21 23:00:00.00	68.41	0.19	7.63	1.17
最大值	78.95	0.19	8.22	3.22
最小值	46.26	0.10	7.50	0.00
平均值	56.46	0.14	7.92	1.02
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				