北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/22 00:00:00.00	68.39	0.19	7.65	1.21
2020/01/22 01:00:00.00	67.87	0.19	7.64	1.33
2020/01/22 02:00:00.00	67.77	0.19	7.64	1.46
2020/01/22 03:00:00.00	65.01	0.18	7.63	1.44
2020/01/22 04:00:00.00	64.77	0.19	7.63	1.43
2020/01/22 05:00:00.00	58.32	0.19	7.63	1.41
2020/01/22 06:00:00.00	58.74	0.19	7.62	1.49
2020/01/22 07:00:00.00	69.30	0.19	7.62	1.49
2020/01/22 08:00:00.00	69.25	0.20	7.61	1.48
2020/01/22 09:00:00.00	68.05	0.21	7.61	1.40
2020/01/22 10:00:00.00	68.34	0.21	7.61	1.47
2020/01/22 11:00:00.00	75.73	0.21	7.59	1.48
2020/01/22 12:00:00.00	75.61	0.20	7.59	1.52
2020/01/22 13:00:00.00	72.34	0.19	7.57	1.56
2020/01/22 14:00:00.00	72.50	0.20	7.57	1.18
2020/01/22 15:00:00.00	76.62	0.20	7.62	0.54
2020/01/22 16:00:00.00	76.46	0.21	7.64	1.25
2020/01/22 17:00:00.00	72.16	0.21	7.60	1.43
2020/01/22 18:00:00.00	72.85	0.29	7.58	1.26
2020/01/22 19:00:00.00	90.47	0.32	7.58	1.17
2020/01/22 20:00:00.00	90.20	0.30	7.60	1.16
2020/01/22 21:00:00.00	81.71	0.30	7.60	1.07
2020/01/22 22:00:00.00	81.67	0.27	7.61	1.01
2020/01/22 23:00:00.00	80.29	0.26	7.61	1.13
最大值	90.47	0.32	7.65	1.56
最小值	58.32	0.18	7.57	0.54
平均值	72.68	0.22	7.61	1.31
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				