北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/25 00:00:00.00	104.19		1.56	7.55	1.37
2020/01/25 01:00:00.00	116.81		1.62	7.55	1.38
2020/01/25 02:00:00.00	117.24		1.86	7.56	1.16
2020/01/25 03:00:00.00	129.67		1.93	7.59	0.91
2020/01/25 04:00:00.00	128.48		1.84	7.61	0.78
2020/01/25 05:00:00.00	92.61		1.81	7.63	0.75
2020/01/25 06:00:00.00	92.03		1.81	7.64	0.70
2020/01/25 07:00:00.00	76.89		1.81	7.64	1.28
2020/01/25 08:00:00.00	80.10		2.05	7.57	2.32
2020/01/25 09:00:00.00	161.73		2.13	7.53	2.57
2020/01/25 10:00:00.00	160.14		2.23	7.50	2.61
2020/01/25 11:00:00.00	119.31		2.26	7.50	2.60
2020/01/25 12:00:00.00	118.09		2.28	7.50	2.40
2020/01/25 13:00:00.00	86.72		2.28	7.49	2.56
2020/01/25 14:00:00.00	87.11		2.21	7.50	2.49
2020/01/25 15:00:00.00	98.50		2.18	7.50	2.45
2020/01/25 16:00:00.00	98.79		2.19	7.51	2.67
2020/01/25 17:00:00.00	106.45		2.19	7.51	2.50
2020/01/25 18:00:00.00	105.86		2.03	7.56	0.82
2020/01/25 19:00:00.00	91.27		1.98	7.63	0.21
2020/01/25 20:00:00.00	90.99		1.86	7.68	0.05
2020/01/25 21:00:00.00	83.95		1.83	7.72	0.06
2020/01/25 22:00:00.00	83.77		1.77	7.77	0.10
2020/01/25 23:00:00.00	78.23		1.75	7.80	0.10
最大值	161.73		2.28	7.80	2.67
最小值	76.89		1.56	7.49	0.05
平均值	104.54		1.98	7.58	1.45
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					