北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/27 00:00:00.00	140.77		5.36	7.53	3.30
2020/01/27 01:00:00.00	308.82		6.26	7.54	3.18
2020/01/27 02:00:00.00	305.04		5.74	7.56	3.19
2020/01/27 03:00:00.00	207.28		5.57	7.57	3.14
2020/01/27 04:00:00.00	205.02		4.93	7.55	2.96
2020/01/27 05:00:00.00	146.19		4.72	7.55	2.77
2020/01/27 06:00:00.00	144.98		4.31	7.57	2.67
2020/01/27 07:00:00.00	113.15		4.17	7.57	2.73
2020/01/27 08:00:00.00	115.85		4.07	7.57	2.65
2020/01/27 09:00:00.00	192.28		4.03	7.58	2.68
2020/01/27 10:00:00.00	189.16		3.57	7.59	1.51
2020/01/27 11:00:00.00	105.29		3.42	7.64	0.48
2020/01/27 12:00:00.00	119.01		3.24	7.64	0.21
2020/01/27 13:00:00.00	516.90		3.19	7.67	0.08
2020/01/27 14:00:00.00	504.34		3.47	7.71	0.01
2020/01/27 15:00:00.00	140.12		3.56	7.74	0.02
2020/01/27 16:00:00.00	139.13		3.44	7.77	0.02
2020/01/27 17:00:00.00	111.99		3.40	7.80	0.01
2020/01/27 18:00:00.00	111.87		3.28	7.83	0.01
2020/01/27 19:00:00.00	108.51		3.24	7.84	0.00
2020/01/27 20:00:00.00	108.26		3.17	7.86	0.00
2020/01/27 21:00:00.00	101.81		3.14	7.88	0.01
2020/01/27 22:00:00.00	101.43		3.04	7.89	0.05
2020/01/27 23:00:00.00	91.45		3.01	7.90	0.10
最大值	516.90		6.26	7.90	3.30
最小值	91.45		3.01	7.53	0.00
平均值	180.36		3.97	7.68	1.32
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					