北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/01/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/01/30 00:00:00.00	95.14	2.40	7.87	0.08
2020/01/30 01:00:00.00	86.98	2.37	7.87	0.07
2020/01/30 02:00:00.00	86.99	2.26	7.88	0.09
2020/01/30 03:00:00.00	87.16	2.23	7.89	0.05
2020/01/30 04:00:00.00	87.07	2.10	7.90	0.08
2020/01/30 05:00:00.00	84.75	2.05	7.90	0.11
2020/01/30 06:00:00.00	84.46	1.99	7.91	0.10
2020/01/30 07:00:00.00	76.62	1.97	7.91	0.06
2020/01/30 08:00:00.00	76.62	1.86	7.90	0.11
2020/01/30 09:00:00.00	76.45	1.83	7.85	0.21
2020/01/30 10:00:00.00	76.79	2.22	7.86	0.18
2020/01/30 11:00:00.00	86.09	2.35	7.86	0.06
2020/01/30 12:00:00.00	86.02	2.31	7.85	0.01
2020/01/30 13:00:00.00	84.30	2.29	7.85	0.02
2020/01/30 14:00:00.00	84.42	2.20	7.85	0.02
2020/01/30 15:00:00.00	87.52	2.18	7.85	0.02
2020/01/30 16:00:00.00	87.62	2.11	7.86	0.01
2020/01/30 17:00:00.00	90.38	2.09	7.87	0.00
2020/01/30 18:00:00.00	90.03	2.00	7.88	0.00
2020/01/30 19:00:00.00	81.09	1.97	7.89	0.00
2020/01/30 20:00:00.00	80.82	1.86	7.90	0.00
2020/01/30 21:00:00.00	73.95	1.83	7.91	0.00
2020/01/30 22:00:00.00	73.77	1.77	7.92	0.00
2020/01/30 23:00:00.00	69.21	1.75	7.93	0.00
最大值	95.14	2.40	7.93	0.21
最小值	69.21	1.75	7.85	0.00
平均值	83.09	2.08	7.88	0.05
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				