北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/01 00:00:00.00	88.86	2.17	7.90	0.00
2020/02/01 01:00:00.00	99.31	2.22	7.90	0.00
2020/02/01 02:00:00.00	99.14	2.16	7.91	0.00
2020/02/01 03:00:00.00	94.31	2.14	7.92	0.00
2020/02/01 04:00:00.00	94.62	2.07	7.93	0.00
2020/02/01 05:00:00.00	103.59	2.05	7.94	0.00
2020/02/01 06:00:00.00	103.18	1.94	7.95	0.00
2020/02/01 07:00:00.00	92.43	1.90	7.93	0.00
2020/02/01 08:00:00.00	93.73	2.32	7.92	0.05
2020/02/01 09:00:00.00	127.89	2.46	7.92	0.12
2020/02/01 10:00:00.00	127.63	2.29	7.92	0.02
2020/02/01 11:00:00.00	121.10	2.24	7.92	0.00
2020/02/01 12:00:00.00	120.77	2.23	7.92	0.01
2020/02/01 13:00:00.00	112.08	2.23	7.90	0.00
2020/02/01 14:00:00.00	112.34	2.29	7.91	0.00
2020/02/01 15:00:00.00	119.13	2.30	7.91	0.00
2020/02/01 16:00:00.00	119.09	2.25	7.92	0.00
2020/02/01 17:00:00.00	117.79	2.23	7.93	0.00
2020/02/01 18:00:00.00	117.74	2.14	7.95	0.00
2020/02/01 19:00:00.00	116.28	2.11	7.96	0.00
2020/02/01 20:00:00.00	115.93	1.99	7.96	0.00
2020/02/01 21:00:00.00	106.99	1.95	7.97	0.00
2020/02/01 22:00:00.00	106.73	1.85	7.98	0.00
2020/02/01 23:00:00.00	99.93	1.81	7.99	0.00
最大值	127.89	2.46	7.99	0.12
最小值	88.86	1.81	7.90	0.00
平均值	108.77	2.14	7.93	0.01
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				