北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/02 00:00:00.00	100.01	1.81	8.00	0.00
2020/02/02 01:00:00.00	101.90	1.81	8.00	0.00
2020/02/02 02:00:00.00	101.60	1.72	8.01	0.00
2020/02/02 03:00:00.00	94.13	1.69	8.02	0.00
2020/02/02 04:00:00.00	94.18	1.61	8.02	0.00
2020/02/02 05:00:00.00	95.56	1.58	8.03	0.00
2020/02/02 06:00:00.00	95.37	1.54	8.04	0.00
2020/02/02 07:00:00.00	90.56	1.52	8.04	0.00
2020/02/02 08:00:00.00	90.72	1.44	8.05	0.00
2020/02/02 09:00:00.00	94.57	1.41	8.05	0.00
2020/02/02 10:00:00.00	94.29	1.35	8.06	0.00
2020/02/02 11:00:00.00	85.82	1.33	8.06	0.00
2020/02/02 12:00:00.00	85.86	1.29	8.07	0.00
2020/02/02 13:00:00.00	87.07	1.28	8.06	0.02
2020/02/02 14:00:00.00	92.19	1.43	7.98	0.01
2020/02/02 15:00:00.00	247.29	1.48	7.76	2.22
2020/02/02 16:00:00.00	246.57	6.74	7.77	3.75
2020/02/02 17:00:00.00	224.51	8.48	7.80	4.42
2020/02/02 18:00:00.00	220.85	6.73	7.76	4.41
2020/02/02 19:00:00.00	112.70	6.16	7.73	4.41
2020/02/02 20:00:00.00	112.18	5.40	7.72	4.69
2020/02/02 21:00:00.00	96.99	5.15	7.71	9.93
2020/02/02 22:00:00.00	101.23	5.45	7.53	23.35
2020/02/02 23:00:00.00	229.69	5.56	7.44	15.88
最大值	247.29	8.48	8.07	23.35
最小值	85.82	1.28	7.44	0.00
平均值	124.83	3.08	7.90	3.05
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				