北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/03 00:00:00.00	236.97	6.01	7.52	10.86
2020/02/03 01:00:00.00	444.47	6.16	7.56	8.32
2020/02/03 02:00:00.00	433.42	4.63	7.59	6.50
2020/02/03 03:00:00.00	118.51	4.13	7.59	2.85
2020/02/03 04:00:00.00	122.17	5.43	7.57	0.59
2020/02/03 05:00:00.00	223.17	5.86	7.55	0.18
2020/02/03 06:00:00.00	219.15	5.34	7.53	0.04
2020/02/03 07:00:00.00	121.19	5.16	7.52	0.01
2020/02/03 08:00:00.00	120.49	4.91	7.53	0.01
2020/02/03 09:00:00.00	103.51	4.82	7.54	0.00
2020/02/03 10:00:00.00	103.17	4.66	7.54	0.01
2020/02/03 11:00:00.00	94.93	4.60	7.71	0.87
2020/02/03 12:00:00.00	99.19	4.67	7.62	6.69
2020/02/03 13:00:00.00	212.90	4.69	7.57	8.92
2020/02/03 14:00:00.00	218.87	4.37	7.51	9.62
2020/02/03 15:00:00.00	379.37	4.26	7.51	8.78
2020/02/03 16:00:00.00	368.46	1.94	7.37	7.05
2020/02/03 17:00:00.00	79.66	1.18	7.34	3.66
2020/02/03 18:00:00.00	78.54	1.11	7.30	3.34
2020/02/03 19:00:00.00	52.24	1.09	7.64	7.93
2020/02/03 20:00:00.00	54.56	2.02	7.65	7.90
2020/02/03 21:00:00.00	113.06	2.32	7.66	7.38
2020/02/03 22:00:00.00	113.51	1.99	7.66	3.60
2020/02/03 23:00:00.00	124.76	1.88	7.69	0.76
最大值	444.47	6.16	7.71	10.86
最小值	52.24	1.09	7.30	0.00
平均值	176.51	3.88	7.55	4.41
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				