北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/05 00:00:00.00	61.44	0.12	7.84	8.86
2020/02/05 01:00:00.00	61.44	0.12	7.84	8.75
2020/02/05 02:00:00.00	61.23	0.13	7.84	5.43
2020/02/05 03:00:00.00	55.10	0.13	7.87	1.30
2020/02/05 04:00:00.00	54.80	0.11	7.92	0.27
2020/02/05 05:00:00.00	46.44	0.11	7.97	0.04
2020/02/05 06:00:00.00	46.17	0.10	8.01	0.01
2020/02/05 07:00:00.00	39.47	0.09	8.05	0.00
2020/02/05 08:00:00.00	39.31	0.08	8.08	0.00
2020/02/05 09:00:00.00	35.37	0.07	8.10	0.00
2020/02/05 10:00:00.00	35.76	0.07	8.07	3.07
2020/02/05 11:00:00.00	45.19	0.07	7.90	8.52
2020/02/05 12:00:00.00	46.04	0.13	7.87	10.02
2020/02/05 13:00:00.00	67.07	0.15	7.86	9.62
2020/02/05 14:00:00.00	66.75	0.09	7.84	9.26
2020/02/05 15:00:00.00	58.85	0.07	7.82	7.89
2020/02/05 16:00:00.00	58.87	0.10	7.81	2.67
2020/02/05 17:00:00.00	59.21	0.11	7.87	0.64
2020/02/05 18:00:00.00	58.56	0.10	7.93	0.13
2020/02/05 19:00:00.00	40.72	0.09	7.98	0.01
2020/02/05 20:00:00.00	40.59	0.08	8.02	0.00
2020/02/05 21:00:00.00	36.70	0.08	8.06	0.00
2020/02/05 22:00:00.00	36.53	0.07	8.10	0.00
2020/02/05 23:00:00.00	31.61	0.07	8.13	0.00
最大值	67.07	0.15	8.13	10.02
最小值	31.61	0.07	7.81	0.00
平均值	49.30	0.10	7.95	3.19
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				