北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/06 00:00:00.00	31.87	0.07	8.16	0.00
2020/02/06 01:00:00.00	39.29	0.07	8.18	0.00
2020/02/06 02:00:00.00	39.00	0.06	8.20	0.00
2020/02/06 03:00:00.00	30.54	0.05	8.21	0.00
2020/02/06 04:00:00.00	30.42	0.06	8.23	0.00
2020/02/06 05:00:00.00	27.06	0.06	8.24	0.00
2020/02/06 06:00:00.00	27.13	0.05	8.26	0.00
2020/02/06 07:00:00.00	28.76	0.04	8.27	0.00
2020/02/06 08:00:00.00	28.62	0.05	8.28	0.00
2020/02/06 09:00:00.00	25.09	0.05	8.28	0.77
2020/02/06 10:00:00.00	25.39	0.06	8.04	7.90
2020/02/06 11:00:00.00	32.95	0.06	7.93	10.00
2020/02/06 12:00:00.00	33.70	0.09	7.89	9.93
2020/02/06 13:00:00.00	53.58	0.10	7.86	9.60
2020/02/06 14:00:00.00	53.80	0.10	7.84	9.53
2020/02/06 15:00:00.00	59.48	0.10	7.82	9.52
2020/02/06 16:00:00.00	59.13	0.10	7.78	13.54
2020/02/06 17:00:00.00	50.10	0.10	7.80	2.03
2020/02/06 18:00:00.00	50.29	0.12	7.82	1.93
2020/02/06 19:00:00.00	54.92	0.12	7.87	0.57
2020/02/06 20:00:00.00	54.53	0.10	7.93	0.16
2020/02/06 21:00:00.00	44.30	0.09	7.98	0.08
2020/02/06 22:00:00.00	44.02	0.08	8.03	0.02
2020/02/06 23:00:00.00	37.15	0.07	8.06	0.01
最大值	59.48	0.12	8.28	13.54
最小值	25.09	0.04	7.78	0.00
平均值	40.05	0.08	8.04	3.15
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				