北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/07 00:00:00.00	37.29	0.07	8.09	0.00
2020/02/07 01:00:00.00	40.72	0.07	8.12	0.00
2020/02/07 02:00:00.00	40.42	0.07	8.15	0.00
2020/02/07 03:00:00.00	32.78	0.07	8.17	0.00
2020/02/07 04:00:00.00	32.65	0.06	8.19	0.00
2020/02/07 05:00:00.00	29.74	0.05	8.20	0.00
2020/02/07 06:00:00.00	29.61	0.05	8.22	0.00
2020/02/07 07:00:00.00	26.52	0.05	8.23	0.00
2020/02/07 08:00:00.00	26.50	0.05	8.23	1.11
2020/02/07 09:00:00.00	25.90	0.05	8.01	7.77
2020/02/07 10:00:00.00	26.84	0.09	7.91	9.27
2020/02/07 11:00:00.00	50.37	0.10	7.88	9.54
2020/02/07 12:00:00.00	50.49	0.11	7.85	9.67
2020/02/07 13:00:00.00	53.76	0.11	7.82	11.14
2020/02/07 14:00:00.00	54.73	0.13	7.78	9.61
2020/02/07 15:00:00.00	85.02	0.13	7.80	6.59
2020/02/07 16:00:00.00	83.69	0.08	7.81	8.51
2020/02/07 17:00:00.00	44.12	0.06	7.85	1.62
2020/02/07 18:00:00.00	44.13	0.06	7.92	0.22
2020/02/07 19:00:00.00	44.65	0.06	7.98	0.09
2020/02/07 20:00:00.00	44.32	0.06	8.03	0.01
2020/02/07 21:00:00.00	34.20	0.06	8.07	0.02
2020/02/07 22:00:00.00	34.16	0.05	8.10	0.00
2020/02/07 23:00:00.00	32.95	0.05	8.13	0.00
最大值	85.02	0.13	8.23	11.14
最小值	25.90	0.05	7.78	0.00
平均值	41.90	0.07	8.02	3.13
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				