北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/08 00:00:00.00	32.91	0.05	8.15	0.00
2020/02/08 01:00:00.00	31.70	0.05	8.17	0.00
2020/02/08 02:00:00.00	31.71	0.04	8.19	0.00
2020/02/08 03:00:00.00	31.97	0.04	8.20	0.00
2020/02/08 04:00:00.00	32.10	0.05	8.22	0.00
2020/02/08 05:00:00.00	35.72	0.05	8.23	0.00
2020/02/08 06:00:00.00	35.46	0.06	8.24	0.00
2020/02/08 07:00:00.00	28.93	0.06	8.25	0.00
2020/02/08 08:00:00.00	28.92	0.05	8.26	0.00
2020/02/08 09:00:00.00	28.58	0.05	8.26	0.03
2020/02/08 10:00:00.00	28.92	0.04	8.09	6.61
2020/02/08 11:00:00.00	38.04	0.04	7.82	9.10
2020/02/08 12:00:00.00	38.18	0.06	7.83	8.46
2020/02/08 13:00:00.00	41.62	0.07	7.84	7.36
2020/02/08 14:00:00.00	41.78	0.07	7.84	8.72
2020/02/08 15:00:00.00	46.26	0.07	7.90	8.48
2020/02/08 16:00:00.00	46.21	0.07	7.82	4.53
2020/02/08 17:00:00.00	44.92	0.07	7.68	7.10
2020/02/08 18:00:00.00	44.54	0.06	7.67	5.77
2020/02/08 19:00:00.00	34.74	0.06	7.88	3.40
2020/02/08 20:00:00.00	35.60	0.08	7.93	0.54
2020/02/08 21:00:00.00	56.62	0.09	7.99	0.01
2020/02/08 22:00:00.00	56.14	0.07	8.04	0.00
2020/02/08 23:00:00.00	44.12	0.06	8.07	0.00
最大值	56.62	0.09	8.26	9.10
最小值	28.58	0.04	7.67	0.00
平均值	38.15	0.06	8.02	2.92
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				